



DSiR.054.2.2026

Prudnik, dnia 06.08.2026 r.

**Pan Łukasz Karpowicz
Radny Rady Miejskiej w Prudniku**

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelację nr Or-VII.0003/119/2026 z dnia 27.07.2026 r. (wpłynęła do ASiP w dniu 28.07.2026 r.) dotyczącą parametrów oświetlenia obiektów sportowych na terenie miasta Prudnik, zgodnie z danymi otrzymanymi z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Prudniku informuję, co następuje:

I. Stadion Miejski przy ul. Kolejowej

Ad. 1. Na etapie projektowym - średnie natężenie oświetlenia dla całego obiektu lekkoatletycznego wynosiło: $E_{sr}=251$ lux, natomiast średnie natężenie oświetlenia płyty boiska piłkarskiego wynosiło $E_{sr}=255$ lux.

Na etapie powykonawczym po zakończeniu zadania - średnie natężenie oświetlenia dla całego obiektu lekkoatletycznego wynosi - $E_{sr}=255$ lux natomiast średnie natężenie oświetlenia płyty boiska piłkarskiego wynosi - $E_{sr}=267$ lux.

Ad. 2. Zgodnie z treścią przepisów licencyjnych Opolskiego Związku Piłki Nożnej dla klubów 4 ligi i klas niższych na sezon 2026/2027 i następnych, wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia pionowego pola gry dla poszczególnych rozgrywek nie może być mniejszy niż:

- a) 500 Ev (lx) - w rozgrywkach 4 Ligi,
- b) 350 Ev (lx) - w rozgrywkach Klasy Okręgowej,
- c) 200 Ev (lx) - w rozgrywkach Klasy „A” i „B” oraz młodzieżowych.

Ad. 3,4. Projekt pod nazwą: „Budowa, przebudowa i rozbudowa zespołu miejskich obiektów sportowych w Prudniku” został uzgodniony pozytywnie w Polskim Związku piłki Nożnej Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury w dniu 15.09.2023r. Zgodnie z w/w uzgodnieniem stadion przy ulicy Kolejowej w Prudniku na dzień uzgodnienia projektu spełnia wymogi w zakresie szczegółowych kryteriów infrastrukturalnych dla najwyższej III ligi piłkarskiej. Zgodnie z wykonanym projektem i założeniami realizowanego projektu nie planowano rozgrywek piłkarskich z wykorzystaniem sztucznego oświetlenia.

Ad. 5. Na chwilę obecną nie planuje się wymiany oświetlenia.

II. Hala Sportowa „OBUWNIK”

W chwili obecnej rozpoczęte zostały prace projektowe dot. projektów technicznych branżowych w tym instalacji elektrycznych obejmujących również oświetlenie hali „Obuwnik”. Zgodnie z wytycznymi ujętymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, na podstawie którego powstaje dokumentacja techniczna, dobór opraw oświetlenia ogólnego hali zostanie wykonany w oparciu o wymagania normy PN-EN 12464-1:2022-01 przy zastosowaniu opraw ze źródłem światła LED o temperaturze barwowej 4000K. Oświetlenie boiska będzie spełniać wymogi licencji 1 Ligi Koszykówki Mężczyzn PZKosz.

III. Stadion przy ul. Włoskiej

Ad. 1,2,3. Parametry oświetlenia zewnętrznego boiska piłkarskiego reguluje norma **PN-EN 12193**. Wartości zależą od klasy oświetleniowej, która odzwierciedla poziom i rangę odbywających się na obiekcie rozgrywek. Planowane oświetlenie zaprojektowane jest do spełnienia wymagań w III klasie oświetlenia gdzie średnie natężenie kształtuje się na poziomie minimum 75 lx. Jest to klasa przeznaczona do treningów, zajęć szkolnych oraz gry rekreacyjnej.

Ad. 4. Na dzień dzisiejszy nie planuje się rozbudowy instalacji oświetleniowej.

IV. Korty tenisowe przy ul. Kolejowej

Ad. 1. Korty tenisowe przy ul. Kolejowej zostaną wyposażone w oświetlenie umożliwiające korzystanie z nich po zmroku.

Ad. 2. Projektowane średnie natężenie oświetlenia kortów Eśr wynosi 255 lx, maksymalna moc zainstalowanych opraw oświetleniowych to 4,8 kw. Oświetlenie składa się z czterech 12 metrowych słupów i 8 opraw oświetleniowych (dwie oprawy na każdy słup). Zakończenie zadania planowane jest na koniec sierpnia 2026r. zgodnie z europejską normą PN-EN 12193 oświetlenie spełnia wymagania Klasy III – poziom podstawowy (rekreacja i szkolenie).

Ad. 3. Oświetlenie dostępne będzie dla wszystkich użytkowników kortów.

Ad. 4,5. Zasady korzystania z obiektu będą opracowane i zostanie określony sposób udostępniania obiektu oraz oświetlenia.

Z poważaniem
Agencji Sportu i Promocji
w Prudniku

mgr inż. Małgorzata Halek