

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

CO.ZUZ.4210.409.2025.JS

Opole, 15 października 2025 r.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 960), informuję o **wszczęciu postępowania administracyjnego** na wniosek złożony w dniu 08.10.2025 r. (data wpływu: 10.10.2025 r.) przez zakład Bardusch Polska sp. z o.o., ul. Prężyńska 38, 48-200 Prudnik, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez zakład ZWiK Prudnik sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku z działalnością zakładu Bardusch Polska sp. z o.o.

1. Dopuszczalna ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych:

$Q_{\max}$ = 0,0015 m³/s
 $Q_{\text{śr}} = 54,8 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_{\max \text{r}}$ = 20 000 m³/rok

2. Najwyższe dopuszczalne wartości stężenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

- BZT5 – 500 mg/l
- ChZTcr – 900 mg/l
- zawiesina ogólna – 500 mg/l
- azot amonowy – 200 mg mg/l
- fosfor ogólny – 9 mg/l
- siarczany – 500 mg/l
- siarczki – 1,0 mg/l
- substancje ropopochodne – 15 mg/l
- miedź – 1,0 mg/l
- rtęć – 0,06 mg/l
- chrom – 0,2 mg/l
- kadm – 0,4 mg/l
- ołów – 1,0 mg/l
- cynk – 5,0 mg/l
- arsen – 0,5 mg/l
- nikiel – 1,0 mg/l
- wanad – 2,0 mg/l
- srebro – 0,5 m/l
- surfaktany anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) – 15 mg/l
- surfaktany niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) – 20 mg/l

3. Stan ścieków przemysłowych:

- odczyn – 6,5- 9,5 pH

p.o. DYREKTORA
Joanna Kwiatkiewicz-Krawczyk