

Prudnik, dnia 06.05.2025r.

p. Stanisław Mięczakowski
Radny Rady Miejskiej w Prudniku

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną w dniu 28.04.2025r na Sesji Rady Miejskiej w Prudniku, dotyczącą uszkodzeń nawierzchni miejsc postojowych części ulicy Staszica w Prudniku informuję, że:

Ad.1. W załączeniu przesyłam kopię badań trzech próbek masy asfaltowej oraz dodatkowo opinię geotechniczną z badań gruntu w miejscach występowania nierówności w nawierzchni miejsc postojowych przy ulicy Staszica w Prudniku.

Ad.2. Badania wskazują, że na przedmiotowych odcinkach brak jest odpowiedniej podbudowy i do kolejnych prac naprawczych należy przystąpić po wykonaniu właściwej konstrukcji jezdni. Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, że brak jest jakiegokolwiek podbudowy na fragmencie poszerzenia jezdni ulicy Staszica. Nadmieniam również że zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Gmina Prudnik otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki na remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w Prudniku, który nie obejmował w swoim zakresie wymiany podbudowy konstrukcji jezdni.

Ad.3. Pomimo stwierdzenia braku podbudowy podjęta została próba wspólnie z Wykonawcą robót dokonania wymiany nawierzchni w miejscach występowania zagłębień niezwłocznie po stwierdzeniu tych uszkodzeń. Wykonawca robót sfrezował warstwę asfaltu i wykonał ponownie nawierzchnię asfaltową. Pomimo wykonania prac sytuacja z nawierzchnią asfaltową nie poprawiła się co związane jest z brakiem podbudowy a potwierdziła to szczegółowa opinia geotechniczna. W związku z powyższym przed przystąpieniem do ponownych prac naprawczych nawierzchni należy wykonać właściwą konstrukcję podbudowy jezdni. Roboty związane z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni będą możliwe po zabezpieczeniu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Prudnik.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej w/m
3. I a/a

BURMISTRZ

Grzegorz Zawisław