

Nr Or-VII.0003/32/.../2024

Prudnik, dnia 18 lipca 2024 r.

Radny Rady Miejskiej w Prudniku



Stanisław Mięczakowski

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Prudniku

Niniejszym kieruję interpelację\*/zapytanie\* dot. spraw gminy Prudnik do Burmistrza Prudnika.

Stan faktyczny będący przedmiotem interpelacji\*/zapytania\*

W Łące Prudnickiej przy ul. Nad Złotym Potokiem nr 52 przy obiekcie będącym własnością Gminy Prudnik uszkodzony jest hydrant zewnętrzny, który służy do celów przeciwpożarowych. Obiekt ten jest obiektem użyteczności publicznej, w którym znajduje się m.in. przedszkole, Wiejski Dom Kultury, hala sportowa oraz siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, dlatego bardzo ważnym jest aby funkcjonowała sprawna sieć hydrantowa służąca do zaopatrzenia w wodę podczas sytuacji kryzysowej tj. pożaru.

Pan Burmistrz został osobiście poinformowany o tym problemie :

- w dniu 17 lutego 2024 r. podczas zebrania sprawozdawczego jednostki OSP w Łące Prudnickiej,
- w dniu 25 czerwca 2024 r. podczas zebrania wiejskiego.

Do dnia dzisiejszego pomimo zapewnień naprawa uszkodzonego hydrantu nie nastąpiła.

Treść pytań wynikających z interpelacji\*/zapytania\* Proszę o pilną naprawę uszkodzonego hydrantu służącego do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej obiektów użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stanisław Mięczakowski  
Podpis radnego

Adnotacja Przewodniczącego Rady Miejskiej:

Na podstawie art. 24 ust 6 ustawy o samorządzie gminnym przekazuję interpelację/zapytanie Radnego Burmistrzowi Prudnika z prośbą o udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia przekazania .

URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU	
Wpł. 19.07.2024	
L.dz. ....	L.zał. ....
podpis .....	

data wpływu do sekretariatu Urzędu

.....  
podpis

\* niepotrzebne skreślić

ZW.K  
19.07.24 u.  
Kupala