



**ZWiK
Prudnik**

ZWiK PRUDNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1
 NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655
 tel/fax: 77 4363617, 77 4362730
www.zwikprudnik.pl , email: biuro@zwikprudnik.pl

Sąd Rejonowy w Opolu,
 VIII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego
 Nr KRS: 0000100300
 Wysokość kapitału zakładowego:
 33 337 210,00 zł

Zakres usług:

- odprowadzanie ścieków
- zaopatrzenie w wodę
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi
- wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz pompowni wody i ścieków
- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarki wodno-ściekowej
- badania fiz-chem wody i ścieków

Specjalizacja:

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w trudnych warunkach miejskich

Konto:

ING Bank Śląski S.A./Nysa
 58 1050 1490 1000 0022 7794 8770
 Bank Spółdzielczy Prudnik
 43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



Prudnik, dnia 27.09.2024 r.

01.11.0003.56.2023

L.dz. TS-I/2427/87/09/2024



OR/ Wniashodec
07.10.2024

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik



W odpowiedzi na pismo mieszkańców ul. Głowackiego i ul. Zwycięstwa otrzymane w dniu 03.09.2024r. informujemy jak poniżej:

1. Wskazane wpusty uliczne nie są własnością Spółki, tylko zarządcy drogi. Podczas kontroli stwierdzono ich zabetonowanie, najprawdopodobniej ktoś w trakcie remontów wylewa resztki klejów lub zapraw do wpustów ulicznych. ZWiK Prudnik, na zlecenie zarządcy, czyści wpusty uliczne zatkane piaskiem, liśćmi czyli naturalnymi nieczystościami stałymi, które zatykają wpusty uliczne. Wpusty te mimo wszystko zostały wyczyszczone i są drożne. W trakcie wizyty mieszkańcy poinformowali nas, że wiedzą kto wylewa reszki po remoncie do wpustów ulicznych.
2. Informowaliśmy mieszkańców, że najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie kłapy zwrotnej na własny koszt, pod warunkiem, że ich deszczówka nie jest wpięta do kanalizacji sanitarnej, a niestety u niektórych mieszkańców takie podłączenie. Budynki te zostały tak zaprojektowane, że pomieszczenia użytkowe znajdują się poniżej poziomu gruntu, a może i poniżej sieci kanalizacyjnej znajdującej się w drodze. Na to nie mamy już wpływu. Przy nawalnych deszczach sieć kanalizacyjna jest całkowicie wypełniona mieszaniną wód opadowych i ścieków sanitarnych i może wypływać w najniższych punktach, czyli w tych domach, nie wylewa się na drogę.



**ZWiK
Prudnik**

ZWiK PRUDNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1
NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655
tel/fax: 77 4363617, 77 4362730
www.zwikprudnik.pl , email: biuro@zwikprudnik.pl

3. Należy też przypomnieć iż mieszkańcy prywatni nie ponoszą żadnych kosztów związanych z kanalizacją deszczową. Zgodnie z prawem mogą zagospodarować wody opadowe lub roztopowe na swoim terenie i nie muszą korzystać z sieci kanalizacji deszczowej.

Prezes Zarządu

Adam Szczepański
Adam Szczepański

Otrzymują:
1. Adresat
2. TS-I a/a.