



Prudnik, 26.01.2026
Nr Or-VII.0003/...../2026

Radny Rady Miejskiej w Prudniku
Krzysztof Fejdych



210K
proszę o informację
z p. Burmistrzem *by*

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Prudniku

Niniejszym kieruję interpelację dot. spraw gminy Prudnik, do:
Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak

Stan faktyczny będący przedmiotem interpelacji:

Ryzyko długotrwałych przerw w dostawie energii (awarie sieciowe, zdarzenia pogodowe, sytuacje nadzwyczajne) stanowi istotne zagrożenie dla ciągłości dostaw wody. Wodociągi i kluczowe przepompownie wymagają zasilania, a brak przygotowania alternatywnego zasilania może skutkować kryzysem sanitarnym i logistycznym.

Treść interpelacji:

Proszę o informację, czy na potrzeby wodociągów (w tym stacji uzdatniania i kluczowych przepompowni) jest przygotowane alternatywne zasilanie na wypadek blackoutu, a w szczególności:

1. które obiekty mają zapewnione zasilanie awaryjne (lista obiektów/krytycznych punktów),
2. w jakiej formie (agregaty stacjonarne/mobilne, UPS, przyłącza do agregatów, inne),
3. na jak długo (w godzinach/dobach) możliwe jest utrzymanie pracy przy założonym obciążeniu oraz jakie są ograniczenia (np. redukcja wydajności),
4. jaki jest stan zabezpieczenia paliwa i logistyki jego uzupełniania (minimalny zapas, umowy, procedury),
5. kiedy ostatnio przeprowadzono testy zasilania awaryjnego i z jakimi wynikami (w tym wykryte braki),
6. jakie są plany inwestycyjne i organizacyjne na lata 2026–2027 w zakresie zwiększenia odporności wodociągów na brak energii (harmonogram, koszty, źródła finansowania),
7. czy istnieje plan komunikacji kryzysowej dla mieszkańców w przypadku ograniczeń w dostawach wody (kanały, treści, tryb).

Uzasadnienie:

Zapewnienie ciągłości dostaw wody jest usługą krytyczną. Przygotowanie zasilania awaryjnego oraz procedur paliwowych i testów znacząco zmniejsza ryzyko eskalacji

kryzysu w sytuacji długotrwałej awarii energetycznej. Rada Miejska potrzebuje informacji o poziomie gotowości, aby ocenić adekwatność zabezpieczeń, priorytety inwestycyjne oraz ewentualną potrzebę finansowania w kolejnych latach. Przejrzysty plan i regularne testy ograniczają ryzyko, że sprzęt awaryjny okaże się nieskuteczny w momencie realnego zdarzenia.

.....
Podpis radnego

Adnotacja Przewodniczącego Rady Miejskiej:

Na podstawie art. 24 ust 6 ustawy o samorządzie gminnym przekazuję interpelację/ zapytanie Radnego Burmistrzowi Prudnika z prośbą o udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia przekazania.

26.01.2016r.....

podpis