

GK.III.6220.4.2025

Prudnik, dnia 01.07.2025r.

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U z 2024r. poz. 1112, z późn. zm.) dalej ustawa ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 81, *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019r. poz. 1839, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. 2024, poz. 572), zwanej dalej ustawą Kpa, po rozpatrzeniu wniosku ZWiK Prudnik Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik działającej przez pełnomocnika Pana Adama Kochmaniewicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudziczka, gm. Prudnik”, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku:

- I. **Orzekam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudziczka, gm. Prudnik”.**
- II. **Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:**
 1. W trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu, z dala od cieków.
 2. Plac budowy trzeba wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych.
 3. Przy przekroczeniach cieków należy zastosować technologię bezwykopkową.
- III. **Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

UZASADNIENIE

ZWiK Prudnik Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik reprezentowana przez pełnomocnika Pana Adama Kochmaniewicza, ul. Niepodległości 12, 48-250 Głogówek wystąpiła z wnioskiem z dnia 26.03.2025r. (data wpływu do tut. Organu: 26.03.2025 roku) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudziczka, gm. Prudnik”.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem oraz jego załącznikami Burmistrz Prudnika stwierdził, że ww. wniosek zawiera braki formalne. W związku z powyższym, na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kpa, pismem z dnia 28.03.2025 r. tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wnioskodawca uzupełnił wniosek pismem z dnia 09.04.2025r. oraz z dnia 15.04.2025 r.

Na podstawie wniosku oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej: KIP) ustalono, że przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacyjnej DN 160-315 mm o długości do 10 000 mb. wraz z zabudową studni rewizyjnych i studni rozprężnej DN1000 w m. Rudziczka i Niemysłowice (włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej), kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (rurociągi tłoczne $\varnothing$ 50÷160 mm) o długości do 8000 mb., w pełni wyposażonych max. 10 przepompowni sieciowych z niezbędną infrastrukturą wraz z rurociągiem tłocznym i zasilaniem w energię elektryczną i stałym monitoringiem oraz do 40 szt. przepompowni przydomowych w pełni wyposażonych w infrastrukturę elektryczną. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci gminnej w Niemysłowicach, dalej odprowadzane w stronę oczyszczalni ścieków w Prudniku.

Wnioskodawca na realizację przedmiotowej inwestycji ubiegać się będzie o dofinansowanie z dostępnych programów unijnych, tzn. np. KPO (Krajowy Plan Odbudowy), PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz pożyczka/dofinansowanie z WFOŚ (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 (*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową; sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym; przyłączy do budynków*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839, ze zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Prudnika.

Na podstawie przedłożonych materiałów za strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uznano wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze 100 m od granic terenu planowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 osób, stosownie do dyspozycji ustawowej określonej w art. 74 ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Prudnika o wszelkich czynnościach procesowych zawiadamiał strony zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r., poz. 572).

W trakcie trwającego postępowania zagwarantowano stronom czynny udział w postępowaniu zawiadamiając je o wszystkich czynnościach w formie publicznego ogłoszenia, zapewniając możliwość wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego oraz składania uwag i wniosków. Obwieszczenia dotyczące trwającego postępowania były zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl) oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem (zawiadomieniem o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących) z dnia 16.04.2025r. znak GK.III.6220.4.2025 Burmistrz Prudnika zawiadomił strony, że na wniosek ZWiK Prudnik Spółka Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Kochmaniewicza, ul. Niepodległości 12, 48-250 Głogówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudziczka, gm. Prudnik”.

Wyżej wymienionym pismem strony zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z treścią wniosku, jego załącznikami i uzupełnieniami oraz o możliwości składania uwag i wniosków w trakcie prowadzonego postępowania. Powyższe ogłoszenie

w dniu 17.04.2025r. zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także w dniu 17.04.2025r. w rejonie planowanej inwestycji. Inwestor został poinformowany o wszczęciu postępowania zawiadomieniem – obwieszczeniem nr GK.III.6220.4.2025 z dnia 16.04.2025r., które zostało wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W trakcie prowadzonego postępowania od stron biorących w nim udział nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia w sprawie przedmiotowej inwestycji.

Planowana inwestycja realizowana będzie w woj. opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Prudnik, w miejscowości Rudziczka oraz częściowo na terenie miejscowości Niemysłowice. W obrębie dz. 617/1 i 625/1 (obręb Niemysłowice) nastąpi połączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią.

W związku z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ wydaje po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten plan został ustalony, jednakże nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej m.in.: dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków.

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 18 km (ok. 10 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ok. 8 km kanalizacji sanitarnej tłocznej) odbierającej ścieki od mieszkańców miejscowości Rudziczka.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się wykonać:

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur z kamionki lub z PVC o średnicy DN 150 - 315 SN8- SN16 lita wraz z odgałęzieniami do posesji z rur PVC DN 160 w miejscowości Rudziczka,

- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur z PE100-RC o średnicach $\varnothing$ 50÷160 mm wraz z odgałęzieniami do posesji z rur z PE100-RC o średnicach $\varnothing$ 50-63 mm w miejscowości Rudziczka,

- do 10 szt. sieciowych przepompowni ścieków z pełnym wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą, zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu oraz do 40 szt. przepompowni przydomowych.

Ponadto planuje się włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niemysłowice wraz ze studnią włączeniową, studnią rozprężną i biofiltrami podwłazowymi.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ustawy ooś, przekazując w załączeniu m.in. kopię wniosku wraz z uzupełnieniami, kopię pełnomocnictwa oraz podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zawarte w KIP opracowanej zg. z art. 62a ustawy ooś, Burmistrz Prudnika pismem nr GK.III.6220.4.2025 z dnia 16.04.2025 roku, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego wyżej przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Dnia 25.04.2025r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo pełnomocnika ZWiK Prudnik Sp. z o.o. Pana Adama Kochmaniewicza, który przedłożył sprostowanie dotyczące wykazu działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie. Tutejszy Organ w dniu 28.04.2025 r. przesłał otrzymane materiały do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do

Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, celem ujednolicenia akt sprawy. Strony postępowania zostały poinformowane o powyższym Obwieszczeniu nr GK.III.6220.4.2025 z dnia 28.04.2025 roku.

Ponadto dnia 28.04.2025r. tut. Organ przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oświadczenie, iż Wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla którego organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu w dniu 12 maja 2025 roku przekazał pismo Burmistrza Prudnika z dnia 16.04.2025 r. o sygnaturze GK.III.6220.4.2025 wraz z uzupełnieniem przesłanym przy piśmie Burmistrza Prudnika z dnia 28.04.2025 r. o sygn. GK.III.6220.4.2025, zgodnie z właściwością do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa, o czym poinformował tut. Organ pismem nr CO.ZZŚ.4901.60.2025.AS z 12.05.2025r. (data wpływu do tut. Urzędu: 16.05.2025r.).

W toku postępowania uzyskano następujące opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, który postanowieniem z dnia 05.05.2025 r. o sygn.WOOS.4220.107.2025.IM (data wpływu do tut. Urzędu: 05.05.2025r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziczka, gm. Prudnik” – nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. W uzasadnieniu swojego stanowiska Organ scharakteryzował m.in. rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, a także jego lokalizację. Uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w tym zakres planowanego przedsięwzięcia jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który pismem nr VN.ZZŚ.4901.40.2025 z dnia 27.05.2025r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30.05.2025r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. W trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu, z dala od cieków.
2. Plac budowy trzeba wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych.
3. Przy przekroczeniach cieków należy zastosować technologię bezwykopkową.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku KIP, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, który w piśmie z dnia 29.04.2025r. nr NZ.9022.4.2.2025.JK-H (data wpływu do tut. Urzędu: 29.04.2025r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie jest koniecznym sporządzenie raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Prudnika, jako właściwy dla przedmiotowego przedsięwzięcia Organ prowadzący postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, jego uzupełnieniami, a zwłaszcza z KIP, mając na uwadze uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, podzielił opinie organów współuczestniczących w postępowaniu i również stwierdził, iż ze względu na jego usytuowanie, charakter oraz zakres, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

W wyniku powyższego, tut. Organ stanął na stanowisku o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, tym samym – od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy ooś, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, tj. na podstawie art. 84 ust.1 ustawy ooś, w przypadku gdy nie była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzja wydawana jest po uzyskaniu opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, wynikających z przepisu art. 64 ust.1 ustawy ooś.

Burmistrz Prudnika po analizie zgromadzonych dokumentów oraz przeprowadzonej analizie cech inwestycji ustalił, co następuje:

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP, projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 18 km (ok. 10 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ok. 8 km kanalizacji sanitarnej tłocznej) odbierającej ścieki od mieszkańców miejscowości Rudziczka. W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się wykonać:

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur z kamionki lub z PVC o średnicy DN 150 - 315 SN8- SN16 lita wraz z odgałęzieniami do posesji z rur PVC DN 160 w miejscowości Rudziczka,

- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur z PE100-RC o średnicach $\varnothing$ 50÷160 mm wraz z odgałęzieniami do posesji z rur z PE100-RC o średnicach $\varnothing$ 50-63 mm w miejscowości Rudziczka,

- do 10 szt. sieciowych przepompowni ścieków z pełnym wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą, zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu oraz do 40 szt. przepompowni przydomowych,

- włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niemysłowice wraz ze studnią włączeniową, studnią rozprężną i biofiltrami podwłazowymi.

Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy będzie wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zgodnie z zapisami *Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2023*, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Samo funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej nie będzie źródłem hałasu do otoczenia. Jedyne urządzenie, które będzie emitować niewielki hałas to pompa, która będzie zamontowana wewnątrz przepompowni, ograniczając dokuczliwość generowanego hałasu do minimum.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawać m.in. odpady z betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów – ok. 60 Mg; odpady z remontu i przebudowy dróg (odpad tłuczniowy) – ok. 600 Mg; gleba i ziemia, w tym kamienie – ok. 1 000 Mg; tworzywa sztuczne – ok. 0,9 Mg; mieszanki bitumiczne zawierające smołę – ok. 150 t. Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami. W trakcie eksploatacji przedmiotowej kanalizacji powstawać mogą odpady związane z ewentualnym remontem sieci kanalizacyjnej. Wykonawca remontu będzie odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

Na etapie realizacji inwestycji wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy. Eksploatacja kanalizacji nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków przemysłowych oraz bytowych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach zlewni dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): Ścinawa Niemodlińska od źródła do Miesznej o kodzie RW60001012819 i Prudnik o kodzie RW600003117649. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023, poz. 335), JCWP Ścinawa Niemodlińska od źródła do Miesznej została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, MIR]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – odroczenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (do 2027 roku) związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźnika: azot azotanowy. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z naturalnej podatności JCWP na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego oraz zachodzących procesów biochemicznych, ekologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, MIR. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.

JCWP Prudnik została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] poniżej

stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla JCWP – określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (do 2027 roku), w związku z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, MMI, IO, benzo(b)fluoranten (występowanie w wodzie), bromowanie difenyloetery (występowanie w biocie), rtęć (występowanie w biocie). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z zachodzących procesów biochemicznych, ekologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: benzo(g,h,i)perylen (występuje w wodzie), fluoranten (występuje w wodzie). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie dwóch jednolitych części wód podziemnych (JCWPd): nr 109 o kodzie GW6000109 i nr 127 o kodzie GW6000127. JCWPd o kodzie 109 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Z kolei JCWPd nr 127 charakteryzuje się słabym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. JCWPd została oceniona jako zagrożona chemicznie nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Dla JCWPd określono odstępstwa – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (po 2027 roku) w związku, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWPd w zakresie wskaźników stanu wód: pH, NO₃, benzo(a)piren, Zn, Fe, K, Ni. Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajdować się będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2024, poz. 1478 t.j.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Teren nie będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie opolskich obszarów Natura 2000. Najbliższy Obszar Natura 2000 znajduje się w odległości powyżej 5 km od terenu inwestycji.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz poza obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących - wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GDOŚ na stronie

<http://geoserwis.gdos.gov.pl> poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.

Zgodnie z opracowaniem *Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony* (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na krajobraz i różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

Jak wynika z Karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 w/w ustawy ooś, organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
- c) obszary górskie lub leśne;
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- e) obszary przylegające do jezior;
- f) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja będzie usytuowana na terenie gminy Prudnik o gęstości zaludnienia około 219 osób/km².

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz.138).

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem katastrofy naturalnej i budowlanej, czy awarii przemysłowej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje nieorganizowane gazów i pyłów związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych. Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń (krótki okres realizacji), realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat (zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej). Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała emisji gazów cieplarnianych.

Jak wynika z KIP w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie są realizowane przedsięwzięcia, które mogły by powodować kumulowanie się oddziaływań.

W ramach przedsięwzięcia będą wykonywane prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni dróg, struktury gruntu. Po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Jak wynika z informacji zawartych w KIP inwestycja ze względu na charakter oraz wielkość jej wpływu na poszczególne komponenty środowiska, nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. Mając na uwadze powyższe oraz ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (około 9 km od granicy państwa), jego charakter (realizacja powoduje lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego, po uzyskaniu opinii organów współuczestniczących, działając zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 §1 ustawy Kpa, obwieszczeniem nr GK.III.6220.4.2025 z dnia 03.06.2025 r. Burmistrz Prudnika zawiadomił strony o uzyskanych opiniach, zakończeniu

przedmiotowego postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia. Powyższe Obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 03.06.2025 roku na: tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl, a także w dniu 04.06.2025r. w rejonie planowanej inwestycji.

Zarówno w tym okresie, jak i w toku całego postępowania administracyjnego, strony postępowania nie wniosły żadnych uwag i wniosków do zebranego materiału dowodowego.

Burmistrz Prudnika, jako właściwy dla przedmiotowego przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, jego uzupełnieniami, a w szczególności z KIP, mając na uwadze uwarunkowania szczegółowe wynikające z art. 63 ust.1 ustawy ooś oraz zgodne, pozytywne opinie organów współuczestniczących w postępowaniu stwierdził, iż ze względu na usytuowanie, charakter przedmiotowego zamierzenia oraz skalę możliwego oddziaływania na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Podstawą do odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia był brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ust. 1 ustawy ooś, który to określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu potrzeby bądź braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, w myśl art. 79 ust. 1 ustawy ooś, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Zatem uwzględniając powyższe tutejszy Organ, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki korzystania ze środowiska w fazie jego realizacji i eksploatacji.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś oraz w publicznym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Prudnika, a treść decyzji zostanie udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prudnika w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy ooś.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy ooś.

BURMISTRZ
Grzegorz Zowiślak

Otrzymują:

1. ZWiK Prudnik Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, na ręce pełnomocnika: Pana Adama Kochmaniewicza, ul. Niepodległości 12, 48-250 Głogówek
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie:
 - na tablicy ogłoszeń w/m
 - na stronie internetowej bip Urzędu Miejskiego w Prudniku
 - w rejonie planowanej inwestycji
3. a/a GK

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023, poz. 2111, t.j.)

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Inwestycja o charakterze liniowym zlokalizowana będzie w miejscowości Rudziczka w gminie Prudnik, w powiecie prudnickim oraz częściowo na terenie miejscowości Niemysłowice.

Przedsięwzięcie planowane jest na działkach o numerach ewidencyjnych:

- obręb Niemysłowice: 625/1, 617/1, 89, 87, 86/3, 86/1, 86/2, 621, 84, 83/2, 83/1, 82/1, 82/2;
- obręb Rudziczka: 874/2, 418, 378/4, 379, 912, 380/4, 855/2, 866/1, 866/2, 397/1, 945, 396/2, 397/4, 870, 411, 413, 412/2, 415/6, 344, 865, 350/5, 350/3, 346/2, 940/5, 345, 872, 416/5, 416/3, 871, 581/2, 862, 587/3, 587/2, 552/1, 552/2, 874/3, 595/1, 595/2, 884, 560/4, 864, 174/7, 873, 874/5, 572/5, 881, 576/3, 576/8, 576/5, 902/1, 860, 940/6, 163/2, 163/1, 611/3, 152/2, 940/1, 152/1, 349/1, 348/1, 347/3, 414/1, 606/1, 606/2, 154, 616/1, 151, 947, 618, 857, 856/1, 856/2, 858, 118/4, 939, 117/4, 859/1, 820, 955, 951/14, 801, 800, 632/15, 632/4, 632/2, 633/10, 633/9, 874/5, 750/1, 900/4, 751/3, 751/2, 900/5, 752/7, 752/6, 756/1, 875, 817, 938, 811, 757/4, 757/2, 900/6, 764/1, 764/2, 813/1, 813/4, 60, 58, 53/3, 52, 786, 789, 785, 783, 937, 778/2, 814, 815, 621, 758, 756/2, 580, 913.

Przedsięwzięcie będzie obejmowało:

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur z kamionki lub z PVC o średnicy DN 150 - 315 SN8-SN16 lita (w oparciu o normę PN-EN 1401) wraz z odgałęzieniami do posesji z rur PVC DN 160 (wymagania jw.) w miejscowości Rudziczka,
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur z PE100-RC o średnicach $\varnothing$ 50÷160 mm wraz z odgałęzieniami do posesji z rur z PE100-RC o średnicach $\varnothing$ 50-63 mm w miejscowości Rudziczka,
- do 10 szt. sieciowych przepompowni ścieków z pełnym wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą, zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu (utwardzenie, ogrodzenie i monitoring), oraz do 40 szt. przepompowni przydomowych (zasilanych elektrycznie, teren wokół przywrócony do stanu poprzedniego),
- włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niemysłowice - z rur PVC $\varnothing$ 200 mm wraz ze studnią włączeniową, studnią rozprężną i biofiltrami podwłazowymi.

Projektowana sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostaną w przeważającej części w pasie drogowym oraz na terenach zabudowy. Projektowana inwestycja jako inwestycja liniowa nie zmieni sposobu zagospodarowania tych terenów.

Przewidywana długość kanalizacji sanitarnej wyniesie:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - ok. 10 000 m,
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej - ok. 8 000 m.

Przewiduje się zajęcie terenu jedynie pod budowę sieciowych oraz przydomowych przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą, których wspólna powierzchnia sięgnie do 500 m². Teren przepompowni ścieków zostanie częściowo utwardzony. Na terenie projektowanych przepompowni ścieków w celach technologicznych projektuje się doprowadzenie przyłączy energetycznych niskiego napięcia (łącznie do 100 kW).

Powierzchnia terenu zajętego pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie około 14 000 m². Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Główna część inwestycji (kolektor grawitacyjny, tłoczny, przyłącza) znajdują się pod powierzchnią terenu w pasie drogowym. Planuje się umiejscowienie sieci kanalizacji

sanitarnej w pasie drogowym, znaczna część odcinków sieci kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona w jezdni, a pozostała część w poboczu drogowym lub terenach zielonych.

Roboty ziemne - wykopy wąsko-przestrzenne, szalowane wykonywane będą sprzętem mechanicznym oraz ręcznie do głębokości ok. 5,0 m. Roboty instalacyjne - ręczne oraz mechaniczne układane rur PVC, PE, PP-B, montaż studzienek inspekcyjnych 425 mm oraz studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z kręgów betonowych, o średnicy 1000, 1200, 1500 oraz 2000 mm.

Sieć kanalizacji sanitarnej planuje się wykonać z rur kamionkowych oraz PVC (polichlorekwinyłu) SN8 – SN16, litych, do średnicy Ø 315 mm, studzienki rewizyjne na sieci betonowe DN 1000, 1200, 1500 oraz 2000 mm, studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych Ø 425 mm. Kanalizację tłoczną planuje się z rur i kształtek PE-RC do Ø 160.

Przepompownie ścieków będą obiektami podziemnymi, o głębokości posadowienia do 6,0 m. Stanowią je będzie prefabrykowany szczelny zbiornik betonowy (lub polimerobetonowy), wyposażony w instalację technologiczną ze stali kwasoodpornej oraz dwie pompy zatapialne, pracujące naprzemiennie. Całość podłączona zostanie instalacją elektryczną z szafką sterującą pracą pomp. Wydajność przepompowni uzależniona jest od natężenia napływu ścieków. Powierzchnia jednej sieciowej przepompowni ścieków nie przekroczy 50 m², częściowo teren zostanie utwardzony, ogrodzony ogrodzeniem lekkim typu siatka bądź metalowe panele ogrodzeniowe (wys. max. 2 m).

Budowa rurociągów tłocznych będzie odbywała się metodą przewiertów sterowanych (metoda bezwykopowa).

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej znacznie uszczelni system gospodarki ściekowej. Zostaną wyeliminowane nieszczelne zbiorniki na nieczystości płynne, zaś powstające ścieki będą trafiać na oczyszczalnię ścieków, gdzie zostaną właściwie oczyszczone. Zastosowanie w pełni szczelnego układu kanalizacji sanitarnej składającego się z rur i kształtek PVC – litych, SN8, łączonych na uszczelkę oraz studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z kręgów betonowych i mas uszczelniających, rur PE, zgrzewanych doczołowo, uniemożliwia występowanie zjawiska infiltracji wód gruntowych do systemu i eksfiltracji ścieków bytowo-gospodarczych do gruntu. Zastosowane materiały będą posiadać odpowiednie atesty. Zastosowana armatura na rurociągach tłocznych renomowanego producenta będzie gwarantować niezawodną eksploatację (szczelność). Pełna szczelność połączeń uzyskana zostanie poprzez łączenie rur i kształtek PVC - za pomocą kielichów i uszczeltek gumowych, rur PE zgrzewanie czołowe, a elementów betonowych studzienek kanalizacyjnych przy dodatkowym użyciu mas uszczelniających.

Materiały użyte do montażu przepompowni: prefabrykowany zbiornik betonowy (lub polimerobetonowy), rury PE, z montowanymi tulejami do połączeń rurociągów gwarantują szczelność instalacji, pompy zatapialne - renomowanego producenta, instalacja ze stali kwasoodpornej oraz zastosowana armatura będą gwarantować niezawodną eksploatację pompowni. Uzbrojenie wywiewek wentylacyjnych zbiorników pompowni w biofiltry z aktywnym węglem wyeliminuje zapachy i emisję H₂S do minimum.

Po zakończeniu robót ziemnych i instalacyjnych, teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, tj. wykopy zostaną zasypane, następnie odtworzone będą drogi i chodniki oraz towarzyszące im tereny pokryte roślinnością trawiastą (m.in. pobocza).

BURMISTRZ

Grzegorz Zawisła